

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 27 juni 2024 15:42
Aan: [REDACTED]@outlook.com'
CC: [REDACTED]
Onderwerp: Doorvoering glasvezelkabel Kattensingel 2 Gouda

Geachte [REDACTED] [REDACTED]

Naar aanleiding van ons telefonisch gesprek van vanmiddag en na intern overleg.

Hierbij heeft u toestemming om een glasvezelkabel door de buitengevel naar binnen aan te brengen. Dit moet onder de volgende voorwaarden:

- De doorsnede van het gat van de doorvoer moet zo klein mogelijk zijn
- Het gat van de doorvoer moet in de onmiddellijke nabijheid van een meterkast worden aangebracht.
- Het gat van de doorvoer moet onder de onderkant van het buitenplaveisel door de muur worden aangebracht.
- Eventuele monumentale binnenvloerafwerking (natuurstenen vloer, authentieke tegels etc.) mogen niet worden beschadigd.

Deze toestemming wordt toegevoegd aan de reeds afgegeven omgevingsvergunning met referentienummer: 2023-00020481.

Indien nodig kan het bedrijf dat deze werkzaamheden uitvoert telefonisch contact met mij opnemen.

Hierbij hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Adviseur handhaving
Afdeling Bouw- en Woningtoezicht



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda
[REDACTED]@odmh.nl | www.odmh.nl | [@ODMIDDENHOLLAND](https://twitter.com/ODMIDDENHOLLAND)

Openingstijden Midden-Hollandhuis: ma - do 08:30 -17:00, vr 08:30 - 13:00
Werkdagen: ma, di, do, vr

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.