

Project nr.: 1044  
 Datum: 26-03-2024  
 Behandeld door:   
 Gemaakt door:   
 Betreft: 1044 - Ruimtestaat.02

## 1044 - Woningen Zorgstede te Moordrecht



Ruimte nummer	Ruimtebenaming	Oppervlakte	Functie	Aantal personen	Sanitaire toestellen	61 - Ventilatie					Opmerkingen
						Bouwbesluit eis [dm³/s.m³]	Bouwbesluit eis [dm³/s.pers]	Vent. Installatie Bouwbesluit [m³/h]	Toevoer [m³/h]	Retour [m³/h]	

BEGANE GROND											
Installaties		24,0 m²	Technische ruimte			1,0	1,0	86,4	100 m³/h	100 m³/h	
<b>Totaal</b>	<b>1e verdieping</b>	<b>24,0 m²</b>							<b>100 m³/h</b>	<b>100 m³/h</b>	

BEGANE GROND											
Ruimte		7,0 m²	Bijeenkomstfunctie - Algemeen	2			4,0	28,8	50 m³/h	50 m³/h	
Bijkeuken		5,0 m²	Overige gebruiksfunctie					0,0		25 m³/h	Overstroom vanuit Eten
Berging		5,0 m²	Overige gebruiksfunctie					0,0		25 m³/h	Overstroom vanuit Hal
Eten inclusief koken		35,0 m²	Gemeenschappelijk - met kooktoestel	10		0,9	21,0	113,4	150 m³/h	125 m³/h	Overstroom naar Berging
Zitten		41,0 m²	Bijeenkomstfunctie - Algemeen	10			4,0	144,0	150 m³/h	150 m³/h	
Slaapw.		8,0 m²	Kantoorfunctie	1			6,5	23,4	50 m³/h		Overstroom naar Badkamer
Badkamer		3,0 m²	Sanitaire ruimte - badruimte/miva		1		14,0	50,4		50 m³/h	Overstroom vanuit Slaapw.
WC		4,0 m²	Sanitaire ruimte		1		7,0	25,2		50 m³/h	Overstroom vanuit Hal
Entree		25,0 m²	Verkeersruimte			0,5		45,0	50 m³/h		Overstroom naar Buitenberging
Buitenberging		10,0 m²	Overige gebruiksfunctie					0,0		50 m³/h	Overstroom vanuit Entree
Kamer excl. badkamer (x4)		19,0 m²	Woonfunctie	1		0,9	7,0	61,6	65 m³/h		Overstroom naar Badkamer
Badkamer (x4)		5,0 m²	Sanitaire ruimte - badruimte/miva		1		14,0	50,4		65 m³/h	Overstroom vanuit Kamer
Kamer excl. badkamer (x4)		18,0 m²	Woonfunctie	1		0,9	7,0	58,3	65 m³/h		Overstroom naar Badkamer
Badkamer (x4)		5,0 m²	Sanitaire ruimte - badruimte/miva		1		14,0	50,4		65 m³/h	Overstroom vanuit Kamer
Hal		53,0 m²	Verkeersruimte			0,5		95,4	175 m³/h		Overstroom naar WC, Berging (2x) en Wassen
Zitten		38,0 m²	Bijeenkomstfunctie - Algemeen	6			4,0	86,4	125 m³/h		Overstroom naar Koken en Bijkeuken
Koken		12,0 m²	Gemeenschappelijk - met kooktoestel		1	0,9	21,0	75,6		100 m³/h	Overstroom vanuit Zitten
Bijkeuken		7,0 m²	Overige gebruiksfunctie					0,0		25 m³/h	Overstroom vanuit Zitten
Eten		20,0 m²	Bijeenkomstfunctie - Algemeen	6			4,0	86,4			In open verbinding met Zitten
Berging		10,0 m²	Overige gebruiksfunctie					0,0		50 m³/h	Overstroom vanuit Hal
Buiten berging		12,0 m²	Overige gebruiksfunctie					0,0	50 m³/h	50 m³/h	Natuurlijke toevoer
Wassen		5,0 m²	Overige gebruiksfunctie					0,0		50 m³/h	Overstroom vanuit Hal
Werkkamer		19,0 m²	Kantoorfunctie	1			6,5	23,4	50 m³/h	50 m³/h	
Kamer excl. badkamer (x6)		19,0 m²	Woonfunctie	1		0,9	7,0	61,6	65 m³/h		Overstroom naar Badkamer
Badkamer (x6)		5,0 m²	Sanitaire ruimte - badruimte/miva		1		14,0	0,0		65 m³/h	Overstroom vanuit Kamer
Kamer excl. badkamer (x4)		18,0 m²	Woonfunctie	1		0,9	7,0	58,3	65 m³/h		Overstroom naar Badkamer
Badkamer (x4)		5,0 m²	Sanitaire ruimte - badruimte/miva		1		14,0	0,0		65 m³/h	Overstroom vanuit Kamer
Werkkast		3,0 m²	Overige gebruiksfunctie					0,0		50 m³/h	Overstroom vanuit Hal
WC		3,0 m²	Sanitaire ruimte		1		7,0	0,0		50 m³/h	Overstroom vanuit Entree
Entree		38,0 m²	Verkeersruimte			0,5		68,4	75 m³/h	25 m³/h	Overstroom naar WC
Installatie		3,0 m²	Technische ruimte			1,0	1,0	10,8		25 m³/h	Overstroom vanuit Hal
Hal		44,0 m²	Verkeersruimte			0,5		79,2	175 m³/h		Overstroom naar Werkkast, Installatie, Wassen en WC
Verblifruimte		14,0 m²	Woonfunctie	1		0,9	7,0	45,4	50 m³/h	50 m³/h	
Verblifruimte		7,0 m²	Woonfunctie	1		0,9	7,0	25,2	50 m³/h	50 m³/h	
WC		4,0 m²	Sanitaire ruimte		1		7,0	25,2		50 m³/h	Overstroom vanuit Hal
Wassen		7,0 m²	Overige gebruiksfunctie					0,0		50 m³/h	Overstroom vanuit Hal
Buiten berging		11,0 m²	Overige gebruiksfunctie					0,0		50 m³/h	Overstroom vanuit Entree
Entree		24,0 m²	Verkeersruimte			0,5		43,2	50 m³/h		Overstroom naar Buiten berging
Bijkeuken		5,0 m²	Overige gebruiksfunctie					0,0		50 m³/h	Overstroom vanuit Koken incl. eten
Koken inclusief eten		35,0 m²	Gemeenschappelijk - met kooktoestel	5	1	0,9	21,0	113,4	150 m³/h	100 m³/h	Overstroom naar 0.42 - Bijkeuken
Zitten		41,0 m²	Bijeenkomstfunctie - Algemeen	10			4,0	144,0			In open verbinding met Koken incl. eten
<b>Totaal</b>	<b>Begane grond</b>	<b>652,0 m²</b>							<b>1.660 m³/h</b>	<b>1.660 m³/h</b>	

1E VERDIEPING											
Hal		4,0 m²	Verkeersruimte			0,5		7,2	25 m³/h	25 m³/h	
Woonkamer keuken		55,0 m²	Gemeenschappelijk - met kooktoestel	10	1	0,9	21,0	178,2	200 m³/h	150 m³/h	Overstroom naar Bijkeuken/berging
Bijkeuken		4,0 m²	Overige gebruiksfunctie					0,0		25 m³/h	Overstroom vanuit Woonkamer keuken
Berging		4,0 m²	Overige gebruiksfunctie					0,0		25 m³/h	Overstroom vanuit Woonkamer keuken
WC		4,0 m²	Sanitaire ruimte		1		7,0	25,2		50 m³/h	Overstroom vanuit Hal
Wassen		5,0 m²	Overige gebruiksfunctie					0,0		50 m³/h	Overstroom vanuit Hal
Hal		41,0 m²	Verkeersruimte			0,5		73,8	150 m³/h		Overstroom naar WC, Wassen en Berging algemeen (2x)
Kamer excl. badkamer (x4)		19,0 m²	Woonfunctie	1		0,9	7,0	61,6	65 m³/h		Overstroom naar Badkamer
Badkamer (x4)		5,0 m²	Sanitaire ruimte - badruimte/miva		1		14,0	50,4		65 m³/h	Overstroom vanuit Kamer
Kamer excl. badkamer (x4)		18,0 m²	Woonfunctie	1		0,9	7,0	58,3	65 m³/h		Overstroom naar Badkamer
Badkamer (x4)		5,0 m²	Sanitaire ruimte - badruimte/miva		1		14,0	50,4		65 m³/h	Overstroom vanuit Kamer
Kamer excl. badkamer (x2)		15,0 m²	Woonfunctie	1		0,9	7,0	48,6	65 m³/h		Overstroom naar Badkamer
Badkamer (x2)		5,0 m²	Sanitaire ruimte - badruimte/miva		1		14,0	50,4		65 m³/h	Overstroom vanuit kamer
Berging algemeen		4,0 m²	Overige gebruiksfunctie					0,0		25 m³/h	Overstroom vanuit Hal
Berging algemeen		4,0 m²	Overige gebruiksfunctie					0,0		25 m³/h	Overstroom vanuit Hal
Werkkamer/vergadering		14,0 m²	Bijeenkomstfunctie - Vergadering	10			6,5	234,0	240 m³/h	240 m³/h	
Werkkamer		9,0 m²	Kantoorfunctie	2			6,5	46,8	50 m³/h	50 m³/h	
Berging algemeen		5,0 m²	Overige gebruiksfunctie					0,0		50 m³/h	Overstroom vanuit Hal
WC		2,0 m²	Sanitaire ruimte		1		7,0	25,2		25 m³/h	Overstroom vanuit Hal
Hal		20,0 m²	Verkeersruimte			0,5		36,0	100 m³/h		Overstroom naar Berging algemeen, WC en Patchruimte
Patchruimte		3,0 m²	Overige gebruiksfunctie					0,0		25 m³/h	Overstroom vanuit Hal
Kamer excl. badkamer (x4)		19,0 m²	Woonfunctie	1		0,9	7,0	61,6	65 m³/h		Overstroom naar Badkamer
Badkamer (x4)		5,0 m²	Sanitaire ruimte - badruimte/miva		1		14,0	50,4		65 m³/h	Overstroom vanuit Kamer
Kamer excl. badkamer (x4)		18,0 m²	Woonfunctie	1		0,9	7,0	58,3	65 m³/h		Overstroom naar Badkamer
Badkamer (x4)		5,0 m²	Sanitaire ruimte - badruimte/miva		1		14,0	50,4		65 m³/h	Overstroom vanuit Kamer
Berging		4,0 m²	Overige gebruiksfunctie					0,0		25 m³/h	Overstroom vanuit Woonkamer
Bijkeuken		4,0 m²	Overige gebruiksfunctie					0,0		25 m³/h	Overstroom vanuit Woonkamer
Wassen		5,0 m²	Overige gebruiksfunctie					0,0		50 m³/h	Overstroom vanuit Hal
WC		3,0 m²	Sanitaire ruimte		1		7,0	25,2		50 m³/h	Overstroom vanuit Hal
Woonkamer/keuken		55,0 m²	Bijeenkomstfunctie - Algemeen	10			4,0	144,0	150 m³/h	100 m³/h	Overstroom naar Bijkeuken en berging
Hal		29,0 m²	Verkeersruimte			0,5		52,2	100 m³/h		Overstroom naar WC en Wasruimte
Hal		4,0 m²	Verkeersruimte			0,5		7,2	25 m³/h	25 m³/h	
<b>Totaal</b>	<b>1e verdieping</b>	<b>363,0 m²</b>							<b>1.365 m³/h</b>	<b>1.365 m³/h</b>	

<b>Totaal</b>	<b>1039,0 m²</b>								<b>3.125 m³/h</b>	<b>3.125 m³/h</b>	
---------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	--